

水質試験結果

令和8年3月

試験項目	採水場所	東淀川浄水場			
		原水	供給水		
気	温 (°C)	17.8	19.5		
水	温 (°C)	12.6	13.0		
濁	度 (比濁) (度)	2.4	<0.5		
色	度 (比色) (度)	10	3		
pH	値	7.4	6.8		
電	気伝導率 (μ S/cm)	158	162		
ア	ルカリ度 (mg/L)	37.5	28.9		
	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	45	45		
蒸	発残留物 (mg/L)	93	95		
過	マンガン酸カリウム消費量 (mg/L)	4.7	2.8		
塩	素イオン (mg/L)	17	17		
鉄	イオン (mg/L)	0.03	<0.03		
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.028	0.023		

- (注) 1. 供給水は凝集沈殿水である。
 2. 「<#.##」は「#.##未満」である。