

31 水質試験成績

令和8年9月

試験項目	採水場所	東淀川浄水場			
		原 水	供 給 水		
気	温 (°C)	21.9	20.6		
水	温 (°C)	26.2	26.8		
濁 度 (比濁)	(度)	4.5	<0.5		
色 度 (比色)	(度)	14	3		
pH	値	7.3	7.0		
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)		132	140		
ア ル カ リ 度 (mg/L)		33.9	27.4		
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	(mg/L)	39	38		
蒸 発 残 留 物 (mg/L)		101	93		
過 マ ン ガ ン 酸 カ リ ウ ム 消 費 量 (mg/L)		7.3	3.3		
塩 素 イ オ ン (mg/L)		12	11		
鉄 イ オ ン (mg/L)		0.04	<0.03		
マ ン ガ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)		0.036	0.018		

- (注) 1. 供給水は凝集沈殿水である。
2. 「<#.##」は「#.##未満」である。