

水質試験結果

令和4年4月

試験項目	採水場所	東淀川浄水場			
		原水	供給水		
気	温 (°C)	20.6	20.5		
水	温 (°C)	17.7	19.4		
濁	度 (比濁) (度)	4.2	<0.5		
色	度 (比色) (度)	13	3		
p H	値	7.4	7.1		
電	気 伝 導 率 (μ S/cm)	157	161		
ア	ル カ リ 度 (mg/L)	35.8	28.2		
硬	度 (mg/L)	41	41		
蒸	発 残 留 物 (mg/L)	84	99		
過	マンガン酸カリウム消費量 (mg/L)	4.9	2.6		
塩	素 イ オ ン (mg/L)	14	14		
鉄	イ オ ン (mg/L)	0.10	<0.03		
マン	ガン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.028	0.021		

- (注) 1. 供給水は凝集沈殿水である。
 2. 「<#.##」は「#.##未満」である。