

# 水質試験結果

令和4年7月

試験項目	採水場所	東淀川浄水場			
		原水	供給水		
気	温 (°C)	21.8	20.3		
水	温 (°C)	28.0	30.2		
濁	度 (比濁) (度)	6.9	<0.5		
色	度 (比色) (度)	17	3		
p H	値	7.2	7.0		
電	気 伝 導 率 ( $\mu$ S/cm)	126	131		
ア	ル カ リ 度 (mg/L)	31.0	25.4		
硬	度 (mg/L)	39	39		
蒸	発 残 留 物 (mg/L)	91	92		
過	マンガン酸カリウム消費量 (mg/L)	5.6	2.7		
塩	素 イ オ ン (mg/L)	10	11		
鉄	イ オ ン (mg/L)	0.18	<0.03		
マンガン	及びその化合物 (mg/L)	0.037	0.018		

- (注) 1. 供給水は凝集沈殿水である。  
 2. 「<#.##」は「#.##未満」である。