

水質試験結果

令和4年10月

試験項目	採水場所	東淀川浄水場			
		原水	供給水		
気	温 (°C)	22.2	21.8		
水	温 (°C)	21.2	22.4		
濁	度 (比濁) (度)	4.0	<0.5		
色	度 (比色) (度)	12	3		
p H	値	7.3	7.0		
電	気 伝 導 率 (μ S/cm)	141	145		
ア	ル カ リ 度 (mg/L)	33.7	27.1		
硬	度 (mg/L)	38	38		
蒸	発 残 留 物 (mg/L)	79	69		
過	マンガン酸カリウム消費量 (mg/L)	4.6	2.4		
塩	素 イ オ ン (mg/L)	12	12		
鉄	イ オ ン (mg/L)	0.16	<0.03		
マンガン	及びその化合物 (mg/L)	0.031	0.022		

- (注) 1. 供給水は凝集沈殿水である。
 2. 「<#.##」は「#.##未満」である。