

# 水質試験結果

令和4年11月

試験項目	採水場所	東淀川浄水場			
		原水	供給水		
気	温 (°C)	20.2	21.2		
水	温 (°C)	17.0	17.9		
濁	度 (比濁) (度)	2.2	<0.5		
色	度 (比色) (度)	10	3		
p H	値	7.3	7.0		
電	気 伝 導 率 ( $\mu$ S/cm)	159	163		
ア	ル カ リ 度 (mg/L)	36.8	29.7		
硬	度 (mg/L)	43	43		
蒸	発 残 留 物 (mg/L)	115	111		
過	マンガン酸カリウム消費量 (mg/L)	4.5	2.6		
塩	素 イ オ ン (mg/L)	14	15		
鉄	イ オ ン (mg/L)	0.13	<0.03		
マンガン	及びその化合物 (mg/L)	0.025	0.022		

- (注) 1. 供給水は凝集沈殿水である。  
 2. 「<#.##」は「#.##未満」である。