

# 水質試験結果

令和5年11月

試験項目	採水場所	東淀川浄水場			
		原水	供給水		
気	温 (°C)	19.4	20.5		
水	温 (°C)	16.7	17.8		
濁	度 (比濁) (度)	2.9	<0.5		
色	度 (比色) (度)	10	3		
p H	値	7.3	7.0		
電	気伝導率 ( $\mu$ S/cm)	160	164		
ア	ルカリ度 (mg/L)	37.3	31.4		
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	(mg/L)	44	43		
蒸	発残留物 (mg/L)	95	92		
過	マンガン酸カリウム消費量 (mg/L)	4.4	2.5		
塩	素イオン (mg/L)	15	15		
鉄	イオン (mg/L)	0.08	<0.03		
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.011	0.006		

- (注) 1. 供給水は凝集沈殿水である。  
 2. 「<#.##」は「#.##未満」である。