

2024 年 8 月 22 日

【更新】2024 年 8 月 30 日

工業用水道をご利用のみなさま

みおつくし工業用水コンセッション株式会社

【重要】都島橋水管橋（工業用水道）からの漏水事故について

日頃より工業用水道をご利用いただき誠にありがとうございます。

8 月 15 日（木）、都島橋に添架されている工業用水道配水管から漏水が発生しました。修繕完了までの間、漏水発生場所より下流のお客さまへの工業用水道の供給を継続できるよう、緊急で上水（水道水）からの応援給水を実施します。応援給水により、修繕完了までの間、塩素を含む上水（水道水）を工業用水として供給することとなります。

その他、詳細については影響範囲のお客さまに電話にて個別にご連絡いたします。

工業用水道をご利用のみなさまにおかれましては、多大なるご心配およびご迷惑をおかけしており、申し訳ございません。引き続きご理解、ご協力の程何卒よろしくお願い申し上げます。

漏水事故の概要については、次のとおり。

	内容
漏水事故内容	工業用水道配水管（口径 700mm）から漏水発生
漏水発生日時	8 月 15 日 16 時ごろ
漏水発生場所	大阪市北区・都島区 都島橋
影響範囲	住之江区、浪速区、大正区、西成区 の全域
対応	修繕作業に向けて、8 月 27 日から順次上水（水道水）からの応援給水を開始 ※影響範囲を 3 つのエリアに分け、8 月 27 日、28 日、 9 月 3 日 と段階的に応援給水を開始します。

以上